


Amtsblatt



für den Landkreis Teltow-Fläming

20. Jahrgang

Luckenwalde, 3. Mai 2012

Nr. 13

Inhalt

Bekanntmachungen des Landkreises

Einladung zur 21. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Kreistages
am Montag, dem 14. Mai 2012 2

Sonstige Bekanntmachungen

Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 18 der 17. BImSchV.
MEAB mbH, Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) Schöneiche 4
Beschlüsse der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KMS Zossen 7

Herausgeber: Landrat des Landkreises Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde

Das Amtsblatt kann in den Bibliotheken des Landkreises Teltow-Fläming sowie im Internet unter der Adresse <http://www.teltow-flaeming.de> eingesehen werden.

Das Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming erscheint in der Regel dreimal monatlich.

Bezugspreis jährlich 40,00 Euro; bei Bezug durch die Post plus 1,50 € Porto.

Einzelne Exemplare sind gegen eine Gebühr von 2,50 Euro in der Bürgerinformation der Kreisverwaltung, Am Nuthefließ 2, in 14943 Luckenwalde erhältlich und liegen dort zur Einsichtnahme aus.

Bekanntmachungen des Landkreises

Bekanntmachung

**Einladung zur 21. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Kreistages am
Montag, dem 14. Mai 2012
um 17:00 Uhr in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2,
Kreistagssaal, 14943 Luckenwalde**

Tagesordnung:*Öffentlicher Teil*

- 1 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Mitteilungen des Vorsitzenden
- 3 Einwendungen gegen die Niederschrift der 20. ordentlichen Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2012
- 4 Einwohnerfragestunde
- 5 Nachfragen zur schriftlichen Antwort der Kreisverwaltung auf die Anfragen 4-1159/12-KT und 4-1167/12-KT
- 6 Anfragen
- 6.1 Anfrage des Abg. Dr. Reinecke, Fraktion DIE LINKE., zum Haus der Demokratie in Zossen 4-1181/12-KT
- 7 Anträge
- 7.1 Antrag von sieben Abgeordneten zur Änderung des Nahverkehrsplanes 2009 - 2013 4-1188/12-KT
- 8 Tätigkeitsbericht des Landrates über die Arbeit der Kreisverwaltung Teltow-Fläming 2011 4-1166/12-LR
- 9 Information zur Befugnisübertragung zum Landschaftsschutzgebiet „Wierachteiche - Zossener Heide“
- 10 Satzung zur Dritten Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Teltow-Fläming 4-1129/12-KT
- 11 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und dem Landkreis Dahme-Spreewald über die Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung 4-1191/12-III
- 12 Wirtschaftsplan Rettungsdienst Eigenbetrieb 2012 4-1160/12-III
- 13 Vierte Änderungssatzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Teltow-Fläming 4-1185/12-V

- | | | |
|-----------|--|--------------|
| 14 | Schulentwicklungsplan des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum vom 01.08.2012 - 31.07.2017 | 4-1195/12-V |
| 15 | Genehmigung der Eilentscheidung zur Votierung 2012/2013/Fördergrundsätze - Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde Glasow | 4-1170/12-V |
| 16 | Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Zossen zur Durchführung der Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg | 4-1225/12-V |
| 17 | Personelle Veränderung im Jugendhilfeausschuss | 4-1173/12-KT |
| 18 | Berufung beratendes Mitglied in den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | 4-1207/12-KT |
| 19 | Personelle Veränderung im Aufsichtsrat der LUBA | 4-1206/12-KT |
| 20 | Änderung der Verwaltungsstruktur mit Wirkung vom 2. Mai 2012 | 4-1221/12-I |
| 21 | Mitteilungen des Landrates | |

Luckenwalde, 26. April 2012

Christoph Schulze
Vorsitzender des Kreistages

Die Tagesordnung wird gemäß § 131 Abs. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming bekannt gemacht.

Luckenwalde, 26. April 2012

Peer Giesecke
Landrat

Sonstige Bekanntmachungen

Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 18 der 17. BImSchV. MEAB mbH, Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) Schöneiche

1. Betreiberin

Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft (MEAB) mbH

2. Standort

MEAB Entsorgungsstandort Schöneiche
15806 Zossen, OT Schöneiche



3. Berichtszeitraum

01.01.2011 bis 31.12.2011

4. Anlage

Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV)

5. Rauchgasreinigung

CDAS – Reaktor mit nachgeschaltetem Gewebefilter (Abwasserfrei).

6. Verbrennungsbedingungen

Mindestverbrennungstemperatur von 1050 °C nach der letzten Verbrennungsluftzuführung gemäß behördlicher Ausnahmegenehmigung.

7. Emissionen

- **Diskontinuierliche Emissionsmessungen**

Die Emissionen von Schwermetallen, Dioxinen und Furanen werden gemäß den Vorgaben der 17.BImSchV jährlich einmal, die von Quecksilber und Fluorwasserstoff laut behördlicher Anordnung halbjährlich durch ein zugelassenes Messinstitut ermittelt.

Die Ergebnisse der Emissionsmessungen - dargestellt in Tabelle 1 – belegen, wie auch in den Vorjahren die sichere Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte gemäß 17.BImSchV.

Tabelle 1 - Ergebnisse der Einzelmessungen

Parameter	Halbstundenmittelwerte		Tagesmittelwerte*	
	Mittelwert der Einzelmessungen	Grenzwert 17.BImSchV	Mittelwert der Einzelmessungen	Grenzwert 17.BImSchV
Fluorwasserstoff [mg/m ³]	<0,14	4	<0,08	1
Quecksilber [mg/m ³]	0,0034	0,05	0,0021	0,03
Cd/Tl**	0,0004	0,05	-	-
Sb-Sn***	0,0159	0,5	-	-
As-Cr****	0,0027	0,05	-	-
Dioxine, Furane [ng/m ³]	-	-	<0,0038	0,1

Quelle: Messberichte des Messinstitutes TÜV Nord Umweltschutz

- * - Probenahmedauer für Tagesmittelwert 6 Stunden
- ** - Summe Cadmium(Cd), Thallium(Tl) in mg/m³
- *** - Summe Antimon(Sb), Arsen(As), Blei(Pb), Chrom(Cr), Kupfer(Cu), Mangan(Mn), Nickel(Ni), Vanadium(V), Zinn(Sn) in mg/m³
- **** - Arsen(As), Benzo(a)pyren, Cadmium(Cd), Cobalt(Co), Chrom (Cr) in mg/m³

• Kontinuierliche Emissionsmessung

Die Ermittlung der kontinuierlichen Emissionsdaten erfolgt durch eignungsgeprüfte Emissionsmessgeräte, deren Funktion jährlich durch ein zugelassenes Messinstitut überprüft wird.


Die Kalibrierung der Messgeräte ist, wenn keine wesentlichen Änderungen an der Anlage vorgenommen wurden, im Abstand von drei Jahren zu wiederholen und erfolgte im November 2011.

Zeitgleich mit der Kalibrierung wurde die jährliche Funktionsprüfung durch den TÜV Nord Umweltschutz durchgeführt.

Während des Anlagenbetriebes (8139 h) in 2011 betrug die Verfügbarkeit der Emissionsmesstechnik > 97 %, die des Emissionsauswertesystems 99,68 %.

Im nachfolgendem Diagramm sind die im Jahr 2011 kontinuierlich ermittelten Emissionen beim Betrieb der SAV Schöneiche enthalten.

Diagramm: Kontinuierlich ermittelte Emissionsdaten 2011



Quelle : Jahresprotokoll 2011 des Emissionsauswerterechners

Die vorgegebenen Emissionsbegrenzungen für Staub, Stickoxide [NO_x] und organische Stoffe [C_{ges}] wurden im Berichtszeitraum 2011 während des Anlagenbetriebes ausnahmslos eingehalten. Bei den Emissionen von Schwefeldioxid [SO₂] und gasförmigen anorganischen Chlorverbindungen [HCl] konnten auf Grund von technischen Störungen in der Rauchgasreinigung <0,01 % der vorgegebenen Grenzwerte nicht eingehalten werden. Bei Kohlenmonoxid [CO] wurden durch Beschickung von Abfällen, die auf Grund Ihres Heizwertes eine erhöhte Energiefreisetzung im Verbrennungsraum verursachten, Grenzwertverletzungen von <0,07 % registriert.

8. Anforderungen an die Verbrennungsbedingungen

Durch automatische Vorrichtungen wird sichergestellt, dass die Beschickung von Abfällen nur so lange erfolgt, wie die Mindestverbrennungstemperatur von 1050 °C in der Nachbrennkammer aufrechterhalten wird. Im Falle einer Unterschreitung der Mindestverbrennungstemperatur erfolgt eine automatische Verriegelung der Abfallbeschickung und in Betriebnahme von Stützbrennstoff (Heizöl, Deponiegas).

Sollten Sie weitere Fragen zum Betrieb der SAV Schöneiche haben, steht Ihnen unser ingenieurtechnisches Personal gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an

- die Anlagenleitung Herr R. Madla Tel.033764-74201, E-Mail: R.Madla@MEAB.de oder
- an die Immissionsschutzbeauftragte Frau C. Bretschneider Tel. 033764-74222, E-Mail: C.Bretschneider@MEAB.de

Beschlüsse der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KMS Zossen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes KMS Zossen hat in der Sitzung am 27.03.2012 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr.	Kurzinhalt
VV 15/2012	Variantenuntersuchung Studie „Neue Strategie“ des KMS Zossen

H. Nicolaus
stellv. Verbandsvorsteherin